

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на
территории Мурманской области

Правительство Мурманской области
Малый зал

10.11.2016
17:00

Председатель: Никора Евгений Викторович – руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области, заместитель Губернатора Мурманской области.

Секретарь:

Сметанина
Людмила Васильевна – ведущий специалист управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (секретарь регионального штаба)

Присутствовали:

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области

Гноевский – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
Владимир Николаевич
Ахметов – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
Роберт Мухаррямович

Администрация г. Мурманска

Лыженков – первый заместитель главы администрации
Алексей Германович

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»

Кузьмин – первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»
Игорь Анатольевич
Викулин – и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
Сергей Николаевич
Зайц – первый зам. директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
Сергей Александрович

АО «МОЭСК»

Кручук – заместитель генерального директора АО «МОЭСК» по техническим вопросам
Николай Иванович

АО «МЭС»

Чумак – главный инженер АО «МЭС»
Сергей Богданович

ГОУП «Мурманскводоканал»

Лебедев – генеральный директор
Владимир
Вениаминович

ПАО «Мурманская ТЭЦ»

Назаров – генеральный директор
Станислав
Валентинович
Комаров – исполнительный директор
Владимир Юрьевич

АО «Электротранспорт»

Коробков – генеральный директор
Сергей Евгеньевич

Филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ

Маланов – директор филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ
Александр Григорьевич

ГУ МЧС России по Мурманской области

Фролов – первый заместитель начальника главного
Александр управления
Владимирович

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Воротников – председатель Комитета
Владимир Михайлович
Тимофеев – начальник отдела ГО ЧС, ПБ и регионального
Михаил Анатольевич надзора Комитета
Захаров – начальник ГОКУ «Управление по ГО ЧС и ПБ
Александр Мурманской области»
Ростиславович
Логинов – начальник пункта управления Правительства
Дмитрий Дмитриевич Мурманской области

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О технологическом нарушении 08.11.2016 в электрической сети г. Мурманска.
2. Об информационном взаимодействии при возникновении аварийных ситуаций на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения.

I. О технологическом нарушении 08.11.2016 в электрической сети г. Мурманска.

СЛУШАЛИ:

С.Н. Викулин, С.А. Зайц, Н.И. Кручук, В.В. Лебедев, С.В. Назаров, С.Б. Чумак, С.Е. Коробков, А.Г. Лыженков, И.А. Кузьмин, А.Г. Маланов, А.В. Фролов.

ОТМЕТИЛИ:

08.11.2016 в 17:22 в результате технологического нарушения в сети 35 кВ на подстанции ПС-5 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» произошло отключение 1 секции шин ПС-341 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», что привело к погашению 1 секции шин 6 кВ РП-11 АО «МОЭСК».

В результате неполнофазного режима работы были снижены технические параметры электрической энергии у потребителей, подключенных от подстанций АО «МОЭСК».

Кроме того, было зафиксировано пониженное напряжение у ряда абонентов, питающихся от ПС-64, ПС-341 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». По этой же причине не представлялось возможным запустить в работу насосное оборудование водо- и теплоснабжающих организаций, были погашены тяговые подстанции АО «Электротранспорт».

Также по причинам пониженного напряжения возникли перебои в работе уличного и дворового освещения прилегающего района города Мурманска.

Нормальный уровень напряжения и электроснабжение всех потребителей электрической энергии по нормальной схеме было восстановлено 08.11.2016 до 20:20.

Филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» создана комиссия с участием технических специалистов ПАО «МРСК Северо-Запада» и центра технического надзора ПАО «Россети», подготовлен приказ о внеочередных дополнительных диагностических обследований всех центров питания г. Мурманска.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению представленную информацию.

1.1. Рекомендовать филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (С.Н. Викулин):

1.1.1. Направить акт расследований технологического нарушения от 08.11.2016 секретарю регионального штаба и администрацию г. Мурманска.

1.1.2. Дополнительно создать комиссию по расследованию всех инцидентов (15.03.2016 отключение объектов электросетевого хозяйства на подстанции ПС-306, 11.09.2016 – на подстанции ПС-64, 04.10.2016 – на подстанции ПС-302, а также 08.11.2016 – ПС-5, ПС-64, ПС-341) с рассмотрением вопросов надежности электроснабжения потребителей в сфере ЖКХ и транспорта в г. Мурманске.

1.1.3. Провести совместные учения субъектов электроэнергетики и организаций жилищно-коммунального назначения, ГУ МЧС России по Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области по

ликвидации последствий нарушения электроснабжения на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

1.1.4. Совместно с сетевыми организациями Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области, органами местного самоуправления Мурманской области определить «легенду» совместных учений.

Срок исполнения: первый квартал 2017 года.

1.2. Рекомендовать Минэнерго и ЖКХ Мурманской области организовать проведение следующего заседания регионального штаба с рассмотрением результатов расследования комиссии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с участием всех заинтересованных лиц.

II. Об информационном взаимодействии при возникновении аварийных ситуаций на объектах коммунальных систем жизнеобеспечения.

СЛУШАЛИ:

В.М. Воротников, М.А. Тимофеев, В.Н. Гноевский, А.В. Фролов, А.Г. Маланов.

ОТМЕТИЛИ:

Постановлением Правительства Мурманской области от 10.07.2012 № 335-ПП «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при возникновении аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения на территории Мурманской области и других происшествиях, развитие которых создает угрозу возникновения социальной напряженности на территории Мурманской области» утверждена схема взаимодействия и форма донесения об аварийной ситуации.

Также в целях минимизации рисков снижения надежности работы Кольской энергосистемы на территории Мурманской области разработан порядок информационного взаимодействия дежурной службы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области, филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ и Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

Несмотря на разработанные нормативно-правовые акты, при возникновении 08.11.2016 технологического нарушения в г. Мурманске система оповещения сработала неудовлетворительно, так как отсутствовала у Оперативного дежурного Правительства Мурманской области начальная и последующая информация.

РЕШИЛИ:

2. Принять к сведению представленную информацию.

2.1. Рекомендовать участникам заседания 10.11.2016 регионального штаба рассмотреть действующие регламенты взаимодействия и направить секретарю регионального штаба предложения об актуализации информационного взаимодействия при наличии.

Срок исполнения: до 25.11.2016.

2.2. Руководителям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (С.Н. Викулин), АО «МОЭСК» (Д.А. Чебыкин), АО «МЭС» (А.Ю. Филиппов), ГОУП «Мурманскводоканал» (В.В. Лебедев) провести переоснащение аварийно-спасательных служб (бригад), принимающих участие в предупреждении ЧС (аварии) и ликвидации последствий ЧС (аварии) на объектах коммунального хозяйства Мурманской области.

Срок исполнения: 2017 год.

Руководитель штаба

Секретарь штаба



Е.В. Никора

Л.В. Сметанина