

ПРОТОКОЛ № 33
заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на
территории Мурманской области

Правительство Мурманской области
Малый зал

25.03.2016
15:30

Председатель: Губич Сергей Витальевич – руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области, заместитель Губернатора Мурманской области.

Секретарь:

Сметанина
Людмила Васильевна

– ведущий специалист управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

Присутствовали:

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области

Кобытев Александр Егорович – и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

Кудрявцев Владимир Юрьевич – начальник управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»

Зайц Сергей Александрович – первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
Шатилов Вячеслав Игоревич – главный инженер ПО «Северные электрические сети»

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ

Маланов Александр Григорьевич – первый заместитель директора - главный диспетчер филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ

Северо-Западное управление Ростехнадзора

Бородей Михаил Александрович – главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Мурманской области

Аппарат Правительства МО
Вн. № ПР-79/СГ
от 01.04.2016

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»

Ефимкин – начальник отдела защиты населения и территорий
 Валерий Владимирович ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской
 области»

ГУ МЧС России по Мурманской области

Казаков – начальник отдела инженерно-технических
 Владимир Сергеевич мероприятий, радиационной, химической,
 биологической и медицинской защиты ГУ МЧС
 России по Мурманской области

Администрация Кольского района

Лихолат – глава администрации Кольского района
 Александр Павлович
 Сергун – заместитель главы администрации Кольского
 Сергей Фёдорович района

Администрация с.п. Териберка Кольского района

Кравченко – врио главы администрации
 Елена Николаевна

Администрация Печенгского района

Гречаная – заместитель главы администрации
 Светлана Сергеевна

ООО «Просвет»

Шаташвили – учредитель ООО «Просвет»
 Сергей Александрович

АО «Северо-Западная Фосфорная компания»

Заика – главный энергетик
 Анатолий Васильевич

филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка»

Минин – заместитель начальника электромеханического цеха
 Сергей Евгеньевич

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Об отключении электроснабжения потребителей (м.о. с.п. Териберка, филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка»), в связи с неблагоприятными погодными условиями.

СЛУШАЛИ:

А.П. Лихолата - главу администрации Кольского района, Е.Н. Кравченко - врио главы администрации с.п. Териберка, С.А. Шаташвили - учредителя ООО «Просвет», С.А. Зайца - первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», С.Е. Минина - заместителя начальника электромеханического цеха филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка».

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению представленную информацию.

1.2. Рекомендовать врио главы администрации с.п. Териберка Кольского района (Е.Н. Кравченко):

1.2.1. С целью организации бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергии с.п. Териберка (п. Лодейное) в период проведения плановых ремонтных работ электрических сетей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций, обратиться к собственнику электросетевого хозяйства с.п. Териберка (п. Лодейное) за получением технических условий для технологического присоединения РИЭС (1МВт) к существующим электрическим сетям.

Срок исполнения: до 25.04.2016.

1.2.2. Определить перечень конкретных мероприятий, направленных на улучшение качества электроснабжения, определить стоимость первоочередных мероприятий и источники их финансирования, в том числе предусмотреть в местном бюджете необходимый объем средств для приобретения ГСМ (дизельного топлива, масла) в целях обеспечения электроснабжения с помощью РИЭС в период проведения плановых ремонтных работ электрических сетей.

Срок исполнения: до 20.04.2016.

1.2.3. Организовать эксплуатацию электросетевого хозяйства для обеспечения электроэнергией потребителей с.п. Териберка в соответствии с нормативно-технической документацией.

1.2.4. Разработать порядок взаимодействия со всеми организациями, службами, собственниками при аварийных отключениях потребителей с.п. Териберка Кольского района.

Срок исполнения: до 29.04.2016.

1.2.5. Обеспечить электроснабжение потребителей с.п. Териберка в период проведения плановых ремонтных работ электрических сетей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций.

1.2.6. Информацию об исполнении п. 1.2. данного протокольного решения направить в региональный штаб (секретарю регионального штаба).

Срок исполнения: до 04.05.2016.

1.3. Рекомендовать филиалу «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» в целях обеспечения надежного электроснабжения проработать вопросы по схеме внутренней сети электроснабжения для исключения погашения электроприемников завода при отключении питания от одной из двух питающих подстанций. О принятом решении информировать региональный штаб (секретаря регионального штаба)

Срок исполнения: до 29.04.2016.

1.4. Рекомендовать комитету по тарифному регулированию Мурманской области рассмотреть вопрос об установлении цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии ООО «Просвет» при фактическом изменении количества энергетического оборудования ПС-409 и введении его в эксплуатацию. О принятом решении информировать региональный штаб (секретаря регионального штаба).

II. О невыполнении требований технических условий на технологическое присоединение ПС 150 кВ Олений ручей.

СЛУШАЛИ:

А.Г. Маланова - первого заместителя директора - главного диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ, А.В. Заику - главного энергетика АО «Северо-Западная Фосфорная компания».

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению представленную информацию.

2.2. Рекомендовать генеральному директору АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (В.А. Рязанцеву):

2.2.1. Предоставить на согласование в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ проектные решения по организации каналов устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) от ПС 330 кВ Титан до ПС 150 кВ Олений ручей.

Срок исполнения: до 01.05.2016.

2.2.2. Представить в филиал ОАО «СО ЕЭС» Кольское РДУ план-график, включающий основные этапы и сроки ввода в работу временного (01.06.2016) и основного (31.12.2016) каналов УПАСК

Срок исполнения: до 01.05.2016.

III. О приведении технического состояния ПС «Аллареченская» в соответствии с требованиями технических норм и организации технического обслуживания оборудования подстанции.

СЛУШАЛИ:

С.А. Зайца - первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», С.С. Гречаную - заместителя главы администрации Печенгского района.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению представленную информацию.

1.2. Рекомендовать главе администрации Печенгского района (Э.В. Затона):

1.2.1 Обеспечить эксплуатацию энергетического оборудования ПС «Аллареченская» в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.


1.2.2 Организовать взаимодействие с персоналом филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по линии оперативно-технологического и ситуационного управления.

Руководитель штаба



С.В. Губич

Секретарь штаба



Л.В. Сметанина